

Форма для заполнения

Информация по выполненным предписаниям надзорных органов за 4 квартал 2021 года.

1	2	3	4	5	6	7	8
Краткое наименование образовательной организации	Орган, выдавший предписание	номер предписания	дата выдачи - дата исполнения	Наименование работ (если пункт предписания был выполнен частично, указать пункт полностью)	Исполнение пункта предписания	год, когда было выполнено предписание	Сумма, затраченная на выполнение работ, тыс руб. (источник финансирования любой)
МКДОУ №201	онд (пожнадзор)	860/1	17.11.2021-20.02.2023	п. 1 Наружная лестница для эвакуации со второго этажа расположенная с восточной стороны здания не соответствует требованиям нормативных документов.	не выполнен	2021	8
МКДОУ №201	онд (пожнадзор)	860/1	17.11.2021-20.02.2023	п. 2 В помещении заведующего и заведующего хозяйством отделка стен выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (по факту бумажные обои) Выполнена покраска стен в кабинете заведующего и заведующего хозяйством водомульсионным составом	исполнен	2021	0
МКДОУ №201	онд (пожнадзор)	860/1	17.11.2021-20.02.2023	п.3 Запоры (замки), на дверях эвакуационных выходов, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрываются на врезные замки и в случае их закрытия без ключа не открываются). Выполнена смена приборов замков и ручек	исполнен	2021	8270,91